



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытий должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Гибкие связные сетки выполняются из:
сетка базальтовая строшительная,
сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка
грутых гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012
"Каменные и армокаменные конструкции".
4. Толщина утеплителя принимается по расчету.

Зав.лаб.		Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.и.сопр.		Гозуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие стены из камень «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом		
			этажа	лист	листов
				14	227
			Разрез цокольной части стены		
			ЦНИИСК ил. В.А.Кучеренко		