



**Примечания:**

1. Высота стены ограничивается двумя этажами, в том числе верхними этажами многэтажных зданий
2. Узел 1 с.м. лист 16.
3. Утеплитель в местах перекрытий должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
4. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
5. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4 B=500. Допускается укладка двух гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
6. В растворных тисках под плитой и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки. Тип сеток с.м. пункт 5.

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Гошуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие стены из камней «KERAKAM SuperThermo» 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этажа	лист	
				15	227
		Вариант с монолитной плитой перекрытия	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		
		Разрез стены без проемов			