



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
3. Гибкие связи сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка грубох гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции.
4. В растворных швах под плитой и ниже на один ряд кладки из камней укладываются армирующие сетки. Тип сеток с.м. пункт 3.
4. Данный лист с.м. совместно с листом 17.

Заб.лаб.	Ишук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.состр.	Гогуа О.К.			Наружные несущие и самонесущие стены из камней «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом	спация	лист
				Вариант с монолитной плитой перекрытия Узел 3.		лист
						227
					ЦНИИСК и.м. В.А.Кучеренко	