



**Примечания:**

1. Рекомендуемые применения цементно-песчаных или полимерцементных кладочных растворов.
2. Гибкие связи сетки выполняются из: сетки безымянной стальной, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается установка других видов связей в соответствии с СП 15.13300.2012 "Кладочные и арматурные конструкции".
3. В растворных швах выше деревянной балки за один ряд кладки из камня укладываются арматурные сетки. Тип сетки см. пункта 2.
4. Разрыв 1-1 см. лист 20.
5. Конструкция пола и потолка условно не показаны.

Заб. №	Ишук М.Б.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Верх. лист	Поша О.К.		Наружные стены и смежные стены из камня «KERAKAM SuperThermo» 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этажи	лист
				19	227
			Узна оспаривания деревянной балки перекладина на стену. Разрыв стены без проема.		
			ЦНИИЖ им. В.А.Кучеренко		