



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035–0.045.
2. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплоизоляционных характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
4. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка грубох гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции.
5. В растворных швах и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки. Тип сеток см. пункт 4.
6. Данный лист см. совместно с листом 1.

Заб.лаб.	Ишук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.собр.	Гошуа О.К.			Наружные несущие и самонесущие стены из камней «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом	спация	лист
				Вариант со сборной плитой перекрытия Узел 1.		лист
						2
						227
					ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	