



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка грубых гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".

Заб.лаб.	Ишук М.К.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.собр.	Гогуа О.К.		Наружные несущие и самонесущие стены из камней «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом	спация	лист
					21
			Узел опирания деревянной балки перекрытия на стену.	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	
			Разрез стены с оконным проемом.		227