



Примечания:

1. Высота стен здания ограничивается расчетами по несущей способности и деформации в соответствии с СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
2. Узел 1 см. лист 23.
3. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035–0.045.
4. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик при обеспечении прочности платформенного стыка.
5. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
6. В растворных швах под плитой и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки.

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo	этаж	лист	
				22	227
		Вариант со сборной плитой перекрытия. Разрез стены без проемов	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		