



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
4. В растворных швах и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки.
5. Данный лист см. совместно с листом 22.

Зав.лаб.	Ищук М.К.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.сопр.	Гогуа О.К.		Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM 38Thermo	спация	лист
					23
			Вариант со сборной плитой перекрытия		227
			Узел 1.	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	