



**Примечания:**

1. Высота стен зданий ограничивается расчетами по несущей способности и деформации в соответствии с СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
2. Узел 3 см. лист 25.
3. Утеплитель в местах перекрытий должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
4. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик при обеспечении прочности платформенного стыка.
5. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
6. Узел 2 см. лист 28..

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.и.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo	этаж	лист
				24
		Вариант со сборной плитой перекрытия	ЦНИИСК ил. В.А.Кучеренко	
		Разрез стены с оконным проемом		