



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
4. Данный лист см. совместно с листом 24.

Заб.лаб.	Ищук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.п.сопр.	Гогуа О.К.			Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM'38Thermo	спация	лист
				Вариант со сборной плитой перекрытия Узел 3.		227
					ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	