



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035–0.045.
2. Заполнение пустот плит рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
4. Данный лист см. совместно с листом 24.

Зав.лаб.	Ищук М.К.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.сотр.	Гозуа О.К.		Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»* 38, KERAKAM 38Thermo	спация	лист
					26
			Вариант со сборной плитой перекрытия Узел 2.	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	
					227