



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035–0.045.
2. Заполнение пустот плит перекрытия рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
4. Конструкция кровли, включая слои теплоизоляции, гидроизоляции и др., принимаются в зависимости от выбираемого типа кровельного материала и условно не показаны.
5. В растворных швах под плитой и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки.
6. Для крепления мауэрлата рекомендуется анкер из шпильки М12, L=225мм. Распорный дюбель устанавливается в керамобетонную перемычку на глубину 80мм.

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo	стадия	лист	
				29	227
		Вариант с теплой чердаком (мансардой) и сборной плитой перекрытия.	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		
		Разрез по продольной стене			