



Примечания:

1. Высота стены ограничивается двумя этажами, в том числе верхними этажами многэтажных зданий
2. Узел 3 см. лист 5.
3. Утеплитель в местах перекрытий должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
4. Заполнение пустот плит рекомендуется для улучшения теплотехнических характеристик при обеспечении прочности платформенного стыка.
5. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
6. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4 B=500. Допускается укладка двух гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".
7. Узел 2 см. лист 4.

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo» ³⁸ , KERAKAM ^{38Thermo} с облицовкой кирпичом	этажи	лист	
				3	227
		Вариант со сборной плитой перекрытия Разрез стены с оконным проемом	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		