



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекартши должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0,035-0,045.
2. Значение пустотной плиты перекрытия рекомендуется для улучшения теплоизоляционных характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
4. Конструкция кровли, включая слой теплоизоляции, пароизоляции и др., принимается в зависимости от выбранного типа кровельного материала и условия не показаны.
5. В разборных тилах под панно и ниже на один ряд кладки из камня укладываются арматурные сетки.
6. Для крепления арматуры рекомендуется использовать шурупы М12, L=225мм. Расширенный дюбель устанавливается в железобетонную преграду на глубину 80мм.
7. Толщина утеплителя принимается по расчету.

Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"						
Эб.лаб.	Витук М.К.			статья	лист	листоб
Вид.состр.	Гитва О.К.		Внутреннее и внешнее штукатурные стены из камня «KERAKAM SuperThermo» 38, KERAKAM 38Thermo		30	227
			Вариант с панно черным (максимум) и сборной панно перекарши. Разрез по торцевой стене			
				ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		