



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0,035–0,045.
2. Заполнение пустот плиты перекрытия рекомендуется для улучшения теплоизоляционных характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или цементно-песчаных керамических растворов.
4. Конструкция кровли, включая слой теплоизоляции, гидроизоляции и др., принимается в зависимости от выбранного типа кровельного материала и условия не показаны.
5. В растворных швах под плитой и ниже на один шаг кладки из кладки удаляются армирующая сетка.
6. Для крепления мауэрлата рекомендуется анкер из стальной М12, L=220мм. Распорный дюбель устанавливается в железобетонную раму на глубину 80мм.
7. Толщина утеплителя принимается по расчету.

		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Эб.аб.	Витук М.К.			
Вед.сотр.	Горча О.К.			
		Нужные листы и дополнительные оптимизированные листы из камня «KERAKAM SuperThermo» 38, KERAKAM 38Thermo	страниц	лист
			31	227
		Вариант с кладкой черепица и обрешеткой перекрытия. Разрез по продольному срезу	ЦЕНИКС ил. В.А.Кучеренко	