



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035–0.045.
2. Заполнение пустот плит перекрытия рекомендовано для улучшения теплотехнических характеристик.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
4. Конструкция кровли, включая слои теплоизоляции, гидроизоляции и др. принимаются в зависимости от выбираемого типа кровельного материала и условно не показаны.
5. В растворных швах под плитой и ниже на один ряд кладки из кирпичей укладываются арматурные сетки.
6. Толщина утеплителя принимается по расчету.

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.н.сопр.	Госуа О.К.	Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM'38Thermo	стакля	лист	листоб
				32	227
		Вариант с совмещенной кровлей и сборной плитой перекрытия. Разрез по продольной стене	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		