



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных кладочных растворов.
3. В растворных швах под плитой и ниже на один ряд кладки из камней укладываются арматурные сетки.
4. Данный лист см. совместно с листом 34.

Заб.лаб.	Ишук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.сопр.	Гогуа О.К.			Наружные несущие и самонесущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM 38Thermo	спация	лист
						227
				Вариант с монолитной плитой перекрытия Узел 1.	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	