



Примечания:

1. Узел 1 см. лист 42.
2. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
3. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
4. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4, B=500. Допускается укладка грубых гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012а. "Каменные и армокаменные конструкции".

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Гогуа О.К.	Наружные несущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом	этаж	лист	
				40	227
		Вариант с плитой перекрытия с балкой. Разрез стены без проемов	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко		