



Примечания:

1. Узел 2 см. лист 4.
2. Узел 3 см. лист 43.
3. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
4. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
5. Гибкие связевые сетки выполняются из: сетка базальтовая спрощенная, сетка оцинкованная d=4 B=500. Допускается укладка других гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".

Зав.лаб.	Ишук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.и.сопр.	Гогуа О.К.	Наружные несущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo»* 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этаж	лист
				227
		Вариант с плитой перекрытия с балкой. Разрез стены с оконным проемом	ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	