



Примечания:

1. Узел 2 см. лист 4.
2. Узел 3 см. лист 47.
3. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
4. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
5. Гибкие связные сетки выполняются из: сетка базальтовая строительная, сетка оцинкованная d=4 B=500. Допускается укладка других гибких связей в соответствии СП 15.13300.2012 "Каменные и армокаменные конструкции".

Зав.лаб.	Ищук М.К.	Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"			
Вед.и.сопр.	Гогуа О.К.	Наружные несущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo»*38, KERAKAM'38Thermo с облицовкой кирпичом	этаж	лист	
				46	227
		Вариант с плоской плитой перекрытия. Разрез стены с оконным проемом	ЦНИИСК ил. В.А.Кучеренко		