



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Данный лист см. совместно с листом 46.

Заб.лаб.	Ишук М.К.		Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.сотр.	Гогуа О.К.		Наружные несущие стены из камня «KERAKAM SuperThermo»* 38, KERAKAM 38Thermo с облицовкой кирпичом	этадия	лист
			Вариант с плоской плитой перекрытия Узел 3.		лист
					227
				ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	