



Примечания:

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Данный лист см. совместно с листом 48.

Зав.лаб.	Илчук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.собр.	Гозуа О.К.			Наружные несущие оштукатуренные стены из камня «KERAKAM SuperThermo» [®] 38, KERAKAM'38Thermo	страниц	лист
				Вариант с плитой перекрытия с балкой Узел 1.	49	227
					ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	