



**Примечания:**

1. Утеплитель в местах перекрытия должен иметь коэффициент теплопроводности не более 0.035-0.045.
2. Рекомендуется применение цементно-песчаных или теплоизоляционных растворов.
3. Данный лист см. совместно с листом 52.

Зав.лаб.	Илук М.К.			Заказчик: ЗАО "Самарский Комбинат Керамических материалов"		
Вед.н.собр.	Гозуа О.К.			Наружные несущие оштукатуренные стены из камней «KERAKAM SuperThermo»® 38, KERAKAM® 38Thermo	спаяция	лист
				Вариант с плоской плитой перекрытия Узел 1.		лист
						53
						227
					ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко	